

Dades de la mostra	
Mostra	AIGUA CONSUM
Lloc recollida	XARXA LLORAC
Mostra recollida per:	PERSONAL LABORATORI (PNT TM-001)
Envàs	E.plàstic 1L + E.plàstic estèril 0,5L
Dades al moment de la recollida	
Data Recollida	09/10/2024

Sol·licitant: AJUNTAMENT DE LLORAC  
Direcció: PLAÇA CATALUNYA 2  
43427 LLORAC  
TARRAGONA

#### DADES DE L'ANÀLISIS

Data recepció	09/10/2024	Nº de referència de la mostra:	2443940
Inici anàlisis	09/10/2024	Referència externa:	CONTROL XARXA LLORAC
Final anàlisis	15/10/2024		

#### INFORME D' ASSAIG

##### CONTROL XARXA

	Resultats	Unitats	Mètode	PNT	Valor parametric
<b>ANÀLISIS CONTROL</b>					
<b>ORGANOLEPTICS</b>					
Olor	No s' aprecia		Dilucions	MA-014	3 a 25 °C Ind. dil.
Terbolesa	<0,3	U.N.F.	Nefelometria	MA-031	4,0
Gust	No s' aprecia		Dilucions	MA-014	3 a 25 °C Ind. dil.
Color	No s' aprecia	mg/l Pt/Co	Colorimetria	MA-046	15
<b>FISICO-QUIMICS</b>					
Amoni	< 0,05	mg/l	Nessler	MA-032	0.5
Nitrits	< 0,02	mg/l	Std. Met. 4110	MA-015	0.5
Clor lliure residual	0,5	mg/l	DPD	MA-084	1,0
Clor combinat residual	0,1	mg/l	DPD	MA-086	2
pH	8,1	U.pH	Electrometria	MA-009	6,50 - 9,50
Conductivitat	670	µS/cm a 20° C	Electrometria	MA-008	2500
Nitrats	12	mg/l	Cromatografia iònica	MA-098	50
<b>MICROBIOLÒGICS</b>					
Bactèries 22 °C	5	ufc/ml	Sembra	MA-052	100
Coliformes totals	No creixement	ufc/100ml	Filtració membrana	MA-050	Absència/ 100ml
Escherichia coli	No creixement	ufc/100ml	Filtració membrana	MA-058	Absència/ 100 ml
Enterococs	No creixement	ufc/100ml	Filtració membrana	MA-125	Absència/ 100ml

#### OBSERVACIONS:

Valors paramètrics segons Reial Decret 3/2023 de 10 de gener.

Primera Impressió: 21/10/2024

- Els resultats expressats en aquest informe corresponen exclusivament a la mostra rebuda i analitzada.
- La reproducció del present informe només està autoritzada si es fa en la seva totalitat
- Laboratori inscrit al Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària de l'Agència de Salut Pública de Catalunya amb el Núm. LSAA-008-91058-05
- Laboratori inscrit i reconegut al Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya amb el Núm. 497
- Certificats per DNV segons la norma ISO 9001:2015. Certificat Núm. 212888-2017-AQ-IBE-ENAC

21/10/2024  
La Directora Tècnica  
Sara Sanz

**LABORATORI D'AIGÜES QUIMLAB SCP**  
NIE J-55601439  
C/ Sant Lluç, 34, 1er Tel. 977 72 14 03  
43550 ULLDECONA (Tarr.)